

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Partyzantów 6
59-600 Lwówek Śląski
tel./fax 0*75 / 782 43 59
SHK.901.6.1.2016

Lwówek Śląski, 21 lipca 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
we Lwówku Śląskim

dotyczy: komunikatu w sprawie zakazu spożywania wody przez ludzi z wodociągu sieciowego w Gradówku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Lwówku Śląskim, na podstawie wyników badań i uzyskanej informacji w dniu 21 lipca 2016 roku z laboratorium PSSE w Jeleniej Górze informuje, że woda z wodociągu sieciowego w Gradówku nie nadaje się do spożycia z uwagi na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Lwówku Śląskim wydał komunikat nr 1/16 (w załączeniu).

Powiadomiono PBWiK w Bolesławcu o wynikach badania wody i zaistniałej sytuacji (telefonogram) i zobowiązano przedsiębiorstwo do wykonania działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Lwówku Śląskim
mgr farm. Anna Zdzienicka

Załączniki:

1. komunikat nr 1/16
2. telefonogram

Do wiadomości:

1. PBWiK w Bolesławcu, ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec
2. a/a