

Lwówek Śląski, 21 lipca 2016 roku

TELEFONOGRAM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Bolesławcu Sp. z o.o.
ul. Łasicka 17
59-700 Bolesławiec 640-19-11
tel. 75-734-10-10, fax: ~~75-734-10-22~~

DOTYCZY: Wodociąg sieciowy w Gradówku
PUNKTY POBORU: Gradówek, posesja nr 55, sklep

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim informuje, że pobrana próbka wody z wodociągu sieciowego w Gradówku w dniu 19 lipca 2016 roku, punkt poboru: Gradówek, posesja nr 55, sklep, kran, wykazuje odchylenia od wymaganych warunków sanitarnych:

- analiza nr 1307/CHW/MW Gradówek, posesja nr 55, sklep, (spr. 743/BW/16) – obecność bakterii grupy coli – 10 jtk/100 ml, E.coli – 3 jtk/100 ml

Proszę przeprowadzić niezwłocznie działania naprawcze oraz powiadomić tut. Stację.

Nadał(a):

p. B.Bojanowska

Odebrał: