




# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 17

Sekretariat Tel.: (75) 734 10 10, Fax.: (75) 640 19 11

[www.pwik.boleslawiec.pl](http://www.pwik.boleslawiec.pl), [sekretariat@pwik.boleslawiec.pl](mailto:sekretariat@pwik.boleslawiec.pl)

Bolesławiec, dnia 21.07.2016



Członek rzeczywisty  
Klubu POLLAB nr 819



LIDER ROZWOJU  
REGIONALNEGO

2015

L.dz. 4277.../TW/2016

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTORAT SANITARNY

Ul. Partyzantów 6

59-600 Lwówek Śląski

Dotyczy: analizy jakości wody

W związku z zaistniałymi odchyleniami od wymaganych warunków sanitarnych w pobranych próbkach wody z dnia 19 lipca 2016 (dotyczy obecności bakterii grupy coli) w punkcie poboru wody /sklep/ Gradówek 55 informujemy, że przystąpiliśmy niezwłocznie do zwiększenia dezynfekcji wody na SUW Gradówek z jednoczesną analizą zawartości chloru w wodzie. W dniu 21.07.2016 pobrana zostanie próba wody do analizy przez nasze laboratorium. Jednocześnie chcemy stwierdzić, że w miejscowości Gradówek trwa inwestycja wymiany sieci wodociągowej wraz z przepinaniem odbiorców do nowo wybudowanej sieci zasilanej z SUW Rakowice Małe i likwidacją drenażowego, bardzo niestabilnego bakteriologicznie ujęcia SUW Gradówek. Na dzień 21.07.2016 pozostało jeszcze dziewięć budynków do przepięcia. Wykonawca planuje zakończenie robót w dniach 26-27 lipiec 2016.

Do wiadomości:  
Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Sprawę prowadzi:  
Mieczysław Ryż  
Kierownik Działu Wodociągów  
Tel: 601271188

INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH  
PROKURENT  
Grzegorz Kozłowski